OZNACZENIA STEROWNIKÓW PERYFERYJNYCH

CHŁODNICTWO OGRZEWANIE

Oznaczenie: G - 5XX - PXXXXXXXXXXXXXX

Typ wyrobu
G moduł Geco

Pole zastosowania
5 moduł specjalny

Typ modułu
00 moduł główny
10 wyświetlacz
11 klawiatura
20 moduł przekaźnikowy (8 wyjść)
21 moduł z triakiem (1 wyjście)
30 moduł we/wy przekaźnikowy (6 wejść, 6 wyjść)
31 moduł we/wy analogowy (4 wejścia, 4 wyjścia)
40 moduł czujnikowy (12 wejść)
50 moduł do odczytu z czujników wilgotności (6 wejść)
60 moduł do odczytu z liniałów optycznych (4 wejścia)
61 moduł do odczytu z liniałów Baluffa lub rezystancyjnych (4 wejścia)
70 moduł telefonu komórkowego
90 zasilacz 12V
91 zasilacz 12V do terminala

Opis opcji programu
P program

Wersja modułu
04 moduł z komunikacją 485

Oznaczenie wejść i/lub wyjść
Wejścia:
N pomiar temperatury z czujnika NTC (-40120 C)
P pomiar temperatury z czujnika PT1000 (0440 C)
T pomiar temperatury z czujnika PT100 (-20050 C)
R pomiar temperatury z czujnika PT100 (-16050 C)
C wejście prądowe 4-20mA
Wyjścia:
V wyjście napięciowe 0-10V
C wyjście prądowe 4-20mA
I wyjście prądowe 0-20mA

P.P.U.H. "GECO" Sp. z o.o.
ul. Zarzecze 112A
30-134 Kraków, Polska
Tel. +48 (12) 636 98 11, 636 12 90, +48 (602) PPGECO
fax. +48 (12) 636 20 02
e-mail: geco@geco.pl, http://www.geco.pl