



P.P.U.H. „Geco” spółka z o. o.  
30-134 Kraków ul. Zarzecze 112 A  
tel. 012 6369811, 6361290  
fax. 012 6362002

**INSTRUKCJA SERWISOWA  
OBŚLUGI SAMODZIELNEGO BLOKU  
REGULACYJNEGO**

**G-403-P11**

**DO STEROWANIA UKŁADÓW  
Z KOMINKIEM**

*Wersja programu 00*

*Zwracamy się z gorącą prośbą o dokładne przestudiowanie instrukcji przed podłączeniem i uruchomieniem każdego z naszych urządzeń. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy o kontakt z naszą firmą w godzinach 8.00 - 16.00.*

*Uwaga !!! Na dole każdej następnej strony podana jest data ostatniego uaktualnienia, prosimy o korzystanie zawsze z najnowszej wersji instrukcji, którą można otrzymać bezpłatnie pocztą po wcześniejszym zamówieniu.*

**SPIS TREŚCI:**

<b>1. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA.</b>	<b>3</b>
<b>2. DANE TECHNICZNE</b>	<b>3</b>
<b>3. INSTALACJA ELEKTRYCZNA I ZASADY PODŁĄCZENIA</b>	<b>4</b>
<b>4. SPOSÓB DZIAŁANIA ORAZ REGULACJI SBR G-403-P11</b>	<b>4</b>
4.1. POMIAR TEMPERATUR	4
4.2. ZANIK NAPIĘCIA ZASILANIA	4
<b>5. OBSŁUGA G-403-P11</b>	<b>5</b>
5.1. URUCHOMIENIE URZĄDZENIA	5
5.2. STEROWANIE RĘCZNE POMPAMI (NADRZĘDNE)	5
5.3. PRACA AUTOMATYCZNA	6
5.4. PODGLĄD TEMPERATUR	7
5.5. STANY ALARMOWE	7
<b>6. KONFIGURACJA PARAMETRÓW UŻYTKOWNIKA</b>	<b>7</b>
<b>7. KONFIGURACJA TYPU STEROWNIKA</b>	<b>8</b>
<b>8. UKŁADY PRACY STEROWNIKA</b>	<b>9</b>
8.1. WERSJA PODSTAWOWA KOMINKA Z POMPĄ DO UKŁADU CO	9
8.2. WERSJA Z JEDNYM KOLEKTOREM SŁONECZNYM I OBSŁUGĄ KOMINKA	9
<b>9. PROBLEMY I ICH USUWANIE</b>	<b>10</b>
<b>10. INFORMACJA DOTYCZĄCA OZNACZENIA I ZBIERANIA ZUŻYTEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO</b>	<b>11</b>

## 1. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA.

Samodzielny Blok Regulacyjny G-403-P11 przeznaczony jest do sterowania pracą pomp oraz stabilizacji temperatury w układach z wykorzystaniem kominków z płaszczem wodnym.

Sterownik G-403-P11 jest urządzeniem wygodnym, nowoczesnym i łatwym w obsłudze. Wykonany został w technice mikroprocesorowej przy zastosowaniu automatycznego montażu powierzchniowego.

W zależności od sposobu zabudowy - dwuczęściowa obudowa daje możliwość zamontowania pracującego pod bezpiecznym napięciem panelu sterującego praktycznie w dowolnym miejscu, bez potrzeby prowadzenia kabli zasilających daleko od sterowanych urządzeń.

Sterownik G-403-P11 wyposażony został w:

- trzy czujniki temperatury:
  1. do pomiaru temperatury kominka - T1,
  2. do pomiaru temperatury zasobnika CWU - T2,
  3. do pomiaru temperatury dodatkowej (obieg CO lub solar) – *opcja dodatkowa*.

Posiada również wyjścia umożliwiające bezpośrednie podłączenie urządzeń pracujących pod napięciem 230V, takich jak: główna pompa kominkowa PK oraz pompa dodatkowa (PCO lub PKOL) oraz przepustnicy sterowanej napięciem 12V.

Parametry regulacji można dostosować do aktualnych warunków pracy i rodzaju instalacji. Sterownik wyposażony został też w system ochrony przed skutkami awarii zasilania, oraz różnego rodzaju zakłóceń.

Sterownik nie wymaga specjalnej konserwacji, klawiatura została wykonana ze specjalnego rodzaju folii wytrzymałej na wysokie temperatury i większość środków chemicznych. Niedozwolone jest czyszczenie jej ostrymi przedmiotami, wystarczy, co pewien czas przetrzeć wilgotną szmatką płytę czołową.

W okresie letnim sterownik powinien pozostawać załączony do zasilania, jednak należy go odłączać od sieci zasilającej na okres burzy.

## 2. DANE TECHNICZNE

Napięcie pracy	—	230V +10% -15%
Temperatura	—	od +5°C do +40°C
Wilgotność	—	od 20% do 80% RH
Stopień ochrony	—	IP65 od strony czołowej panelu sterującego


### ↪ UWAGA !!!

Na każdej obudowie znajduje się nalepka oznaczająca:

- numer seryjny
- opis wyjść i ich obciążalność
- typ SBR

**Sumaryczny prąd pobierany przez urządzenia nie może przekraczać 10A!!!**

### 3. INSTALACJA ELEKTRYCZNA I ZASADY PODŁĄCZENIA

1. Pomieszczenie, w którym, zainstalowano sterownik powinno być wyposażone w instalację elektryczną 230V/50Hz zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
2. Instalacja elektryczna (bez względu na jej rodzaj) winna być zakończona gniazdem wtykowym wyposażonym w styk ochronny. **Stosowanie gniazda bez podłączonego zacisku ochronnego grozi porażeniem prądem elektrycznym!!!**
3. Sterownik należy podłączyć do osobno poprowadzonej linii zasilającej zabezpieczonej odpowiednio dobranym szybkim bezpiecznikiem oraz wyłącznikiem różnicowoprądowym (przeciwporażeniowym)  
**Do tej linii nie wolno podłączać żadnych innych urządzeń!!!**
4. Zastosowane złączki zaciskowe posiadają atest na ciągłe obciążenie 16A!!! Zastosowano w nich gwint drobnozwojowy i specjalne blaszki zapobiegające przecinaniu przewodów, dlatego już lekkie dokręcenie przewodu powoduje maksymalnie dobry kontakt a użycie większej siły może doprowadzić do zerwania gwintu.
5. Kable energetyczne muszą być na całej swojej długości dobrze przymocowane i nie mogą dotykać rurek z glikolem, zbiornika, pomp.
6. Po podłączeniu urządzenia do prądu na kablach może być napięcie niezależnie od włączenia czy wyłączenia urządzenia przyciskiem  dlatego **JAKIKHOLWIEK NAPRAW można dokonać tylko przy odłączonym zasilaniu na bezpieczniku!!!**

#### **Uwaga!!!**

**Podłączenia dodatkowych urządzeń do regulatora G-403-P11 może dokonywać wyłącznie osoba z uprawnieniami do wykonywania prac elektroinstalacyjnych.**

### 4. SPOSÓB DZIAŁANIA ORAZ REGULACJI SBR G-403-P11

#### 4.1. Pomiar temperatur

Sterownik dokonuje pomiaru temperatury z zakresu od 0°C do 100°C. Wyświetlana jest ona z opóźnieniem 1 sekundy. W przypadku awarii czujnika temperatury, jak również zmierzenia temperatury z poza określonego powyżej zakresu, sterownik zgłasza awarię czujnika, co powoduje wyłączenie dopływu powietrza do komory spalania poprzez przepustnicę, załączenie pomp oraz wyświetlenie na wyświetlaczu napisu AL1 w przypadku awarii czujnika temperatury T1, AL2 awarii czujnika temperatury T2, AL3 awarii czujnika temperatury T3 (tylko w przypadku układu z kolektorem). Wystąpienie temperatury dokładnie równej 100° C spowoduje wyświetlenie na wyświetlaczu napisu 00°.

#### 4.2. Zanik napięcia zasilania

Po zaniku napięcia zasilania sterownik podejmie działanie zależne od stanu, w jakim znajdował się przed zanikiem napięcia. Sterownik odczeka kilka sekund na ustabilizowanie się stanu sieci energetycznej, po czym powraca do pracy z zaprogramowanymi wcześniej wartościami parametrów.

## 5. OBSŁUGA G-403-P11

### 5.1. Uruchomienie urządzenia

1. Podłączyć urządzenie do sieci zasilającej (włożyć wtyczkę do gniazdka).

Na wyświetlaczu pojawią się cztery kropki, następnie produkcyjna wersja programu, cztery kropki, a potem cztery poziome kreski (----) sygnalizujące stan czuwania „pod napięciem”. Wszystkie funkcje, a w szczególności podłączone do sterownika urządzenia sterujące pracą układu kolektorów są wyłączone. W stanie tym urządzenie nie reaguje na żaden przycisk

oprócz .

2. Włączyć sterownik przyciskiem .


Po jego naciśnięciu sterownik przechodzi do automatycznego sterowania pracą pomp i odczytuje ostatnio zaprogramowane przez użytkownika nastawy dla instalacji (Patrz p.6) Na wyświetlaczu pokazywana jest zmierzona, przy pomocy czujnika T1 temperatura wody w płaszczu wodnym kominka .

### 5.2. Sterowanie ręczne pompami (nadrzędne)


W trybie pracy automatycznej użytkownik może załączyć ręcznie silniki pomp bez względu na aktualne warunki temperaturowe i nastawione parametry:


1. Pompa kominkowa PK:



Naciśnięcie przycisku  powoduje włączenie podłączonej do sterownika pompy kominkowej, oraz zapalenie na stałe odpowiadającej jej **górnej** kontrolki na tym przycisku. Ponowne naciśnięcie przycisku wyłącza wymuszoną pracę pompy i sterownik steruje nią zależnie od spełnionych warunków temperaturowych pracy. Jeśli pompa zostanie załączona automatycznie to kontrolka na przycisku miga.

2. Pompa dodatkowa (do obiegu CO lub kolektorowa):



Naciśnięcie przycisku  powoduje włączenie podłączonej do sterownika pompy CO (lub kolektorowej), oraz zapalenie na stałe odpowiadającej jej **górnej** kontrolki na tym przycisku. Ponowne naciśnięcie przycisku wyłącza wymuszoną pracę pompy i sterownik steruje nią zależnie od spełnionych warunków temperaturowych pracy. Jeśli pompa zostanie załączona automatycznie to kontrolka na przycisku miga..

Pompę kominkową oraz dodatkową można włączać i wyłączać niezależnie od siebie.

### 5.3. Praca automatyczna

#### 1. Praca pompy kominkowej PK do zasobnika CWU

Pompa kominkowa zostanie załączona, jeśli różnica temperatur pomiędzy płaszczem wodnym kominka (T1), a zbiornikiem CWU (T2) jest dodatnia i większa od wartości ustawionej przez użytkownika w parametrze 'u2' oraz nie została przekroczona maksymalna temperatura zbiornika CWU ustawiona w parametrze 'u1'.

*Histeresa przełączania 1stopień.*

#### 2. Przepustnica powietrza w kominku (silnik 12V wraz z układem zamykającym)

Klapka przepustnicy zostanie otwarta jeśli nie zostanie osiągnięta w płaszczu wodnym kominka T1 temperatura ustawiona w parametrze użytkownika "u3". Otwarcie klapki sygnalizuje kropka w prawym dolnym rogu na wyświetlaczu z symbolem stopnia .

W przypadku zaniku napięcia zasilania klapka przepustnicy zostanie zamknięta !!!

*Histeresa przełączania 1stopień.*

#### 3. Praca pompy dodatkowej jest sterowana zależnie od wybranego typu sterownika:


**PCO** – Pompa CO zostanie załączona jeśli temperatura płaszcza wodnego kominka osiągnie wartość ustawioną w parametrze 'u0'. *Histeresa przełączania 2stopnie.*

**Jeżeli został włączony priorytet CWU (tj. 'u4'=1 ) to pompa CO pozostaje wyłączona do chwili osiągnięcia w zbiorniku CWU temperatury nastawionej 'u1'.**

**Jeżeli został wyłączony priorytet CWU (tj. 'u4'=0 ) to pompy pracują niezależnie według swoich warunków pracy.**



**lub**

**Pkol** - Decyzje o załączeniu silnika pompy PK sterownik podejmuje na podstawie informacji pochodzących z czujników temperatury umieszczonych w kolektorze słonecznym (T3) i zbiorniku (T2). W sytuacji, gdy różnica temperatur pomiędzy kolektorem słonecznym, a zbiornikiem jest dodatnia i większa od wartości zadeklarowanej przez użytkownika w parametrze 'u0' oraz nie została przekroczona maksymalna temperatura zbiornika 'u1' załączona zostaje główna pompa kolektorowa PK i źródłem energii służącej podgrzewaniu wody w zbiorniku jest kolektor słoneczny. *Histeresa przełączania 1stopień.*


Naciśnięcie przycisku  spowoduje przejście do trybu programowania, które nie wpływa na pracę automatyczną.

Przy normalnej (automatycznej) pracy silnika danej pompy dioda na odpowiednim przycisku pompy miga, zaś przy wymuszonej pracy ręcznej dioda świeci ciągle.

#### 5.4. Podgląd temperatur

Sterownik oferuje użytkownikowi również możliwość podglądu temperatury panującej w zbiorniku CWU - służy do tego przycisk . Do sprawdzenia temperatury mierzonej przez czujnik dodatkowy (umiejscowienie zależne od programu sterownika – czujnik kolektora lub obiegu C.O.) służy przycisk . Jeśli czujnik ten nie jest zainstalowany, to podgląd nie jest aktywny.

#### 5.5. Stany alarmowe



Sterownik rozróżnia 3 stany alarmowe. W każdym z nich wyświetlony zostanie numer alarmu, oraz załączone akustyczne wyjście alarmowe w panelu sterującym. Wyjście ze stanu alarmu możliwe jest tylko po naciśnięciu przycisku , a ponowna praca automatyczna po usunięciu usterki.

Rodzaje alarmów:

- AL1 → Uszkodzenie czujnika temperatury kominka (T1)
- AL2 → Uszkodzenie czujnika temperatury zbiornika izotermicznego (T2)
- AL3 → Uszkodzenie dodatkowego czujnika temperatury (T3) – kolektora lub obiegu CO

Po przekroczeniu temperatury płaszcza wodnego kominka 90 °C zostaje bezwarunkowo zamknięta przepustnica powietrza i włączony silnik pompy kominkowej PK.

## 6. KONFIGURACJA PARAMETRÓW UŻYTKOWNIKA

Po naciśnięciu przycisku  sterownik przechodzi do trybu programowania, co sygnalizowane jest zapaleniem się kontrolki na przycisku . Programowanie nie wpływa na aktualną pracę sterownika.

Programowanie należy przeprowadzić starannie, najlepiej zapisując sobie wcześniej na kartce wartości poszczególnych parametrów. Należy pamiętać, że popełnienie błędu może spowodować wadliwą pracę, lub uniemożliwić poprawne funkcjonowanie układu.

#### *Parametry dostępne dla użytkownika*

‘u0’ – (zakres 2-55 °C) – temperatura załączenia pompy do obiegu CO lub różnica temperatur sterująca pracą pompy kolektorowej Pkol.

‘u1’ – (zakres 10-90 °C) – maks. temperatura zbiornika CWU, powyżej której pompa kolektorowa i kominkowa zostaną wyłączone.

‘u2’ - (zakres 1-15 °C) – różnica temperatur sterująca pracą pompy kominkowej PK

‘u3’ – (zakres 40-90 °C) - temperatura zamknięcia przepustnicy w kominku

‘u4’ – (0 lub 1) – gdy „0” to brak priorytetu dla CWU, gdy „1” to najpierw zagrzej CWU.





1. Ustawić żadaną wartość parametrów przy pomocy przycisków , .


Dopuszczalny zakres zmian danego jest zależny od wybranego typu sterownika (rodzaju instalacji).

2. Nacisnąć ponownie  i nowa wartość danego parametru zostanie zapamiętana.

Jednocześnie sterownik przechodzi do programowania kolejnego parametru.

↪ **Uwagi:**


- Jeżeli nie zostanie po raz drugi naciśnięty klawisz  to zmiany nie zostaną zapamiętane.
- Jeśli w czasie ustawiania nowej temperatury przez 20 sekund nie zostanie wciśnięty żaden z klawiszy , , , to nowa wartość nie zostanie zapamiętana i sterownik wyjdzie z trybu programowania.

***Ostatnie naciśnięcie przycisku  spowoduje powrót do stanu, z którego wywołano tryb programowania, oraz zgaszenie kontrolki programowania.***





## 7. KONFIGURACJA TYPU STEROWNIKA

Typ sterownika zależy od potrzeb instalacji, w której ma pracować.

W celu dokonania zmiany konfiguracji typu sterownika należy wykonać następujące czynności:

1. Wyłączyć sterownik przyciskiem .

Na wyświetlaczu pojawią się cztery poziome kreski.

2. Jednocześnie nacisnąć trzy przyciski: , ,  przytrzymując je przez około 3 sekundy. Sterownik przechodzi do trybu programowania, co sygnalizowane jest zapaleniem się kontrolki na przycisku  i wyświetli napis 'c0', a następnie wartość tego parametru serwisowego.
3. Parametr 'c0' oznacza wybór typu sterownika (zakres: 1 - 2):



- '1' - wersja podstawowa kominka z pompą do układu CO,


- '2' - wersja z jednym kolektorem słonecznym i obsługą kominka,

4. Ustawić żadaną wartość parametru przy pomocy przycisków  .


Dłuższe przytrzymanie strzałki powoduje automatyczne zwiększanie lub zmniejszanie wartości w zależności od wybranego kierunku zmian. Wartości są zapętlone, tzn. po dojściu do końca dopuszczalnego zakresu danego parametru przyjmie on wartość z przeciwnego końca swego zakresu.



5. Nacisnąć ponownie  i nowa wartość parametru zostanie zapamiętana. Jednocześnie sterownik przechodzi do resetu i ponownie do stanu wyłączenia, oraz nastąpi zgaszenie kontrolki programowania na przycisku .

6. Włączyć sterownik przyciskiem .


Sterownik zacznie pracować z nowo zapamiętanym typem.

Naciśnięcie przycisku  w dowolnym momencie spowoduje powrót do stanu wyłączenia sterownika bez zapisania zmodyfikowanego parametru do pamięci, oraz również zgaszenie kontrolki programowania.

### Uwagi na temat programowania SBR:

- 1. DO OBOWIĄZKÓW PRODUCENTA NALEŻY WPROWADZENIE NOWYCH NASTAW KONIECZNYCH DO NORMALNEGO FUNKCJONOWANIA UKŁADU !**
- Po zaprogramowaniu i uruchomieniu urządzenia należy sprawdzić sposób jego działania, oraz poprawność ustawienia parametrów użytkownika.

## 8. UKŁADY PRACY STEROWNIKA



8.1. Wersja podstawowa kominka z pompą do układu CO

8.2. Wersja z jednym kolektorem słonecznym i obsługą kominka

*Uwaga :*

*Po zaniku zasilania opóźnienie załączenia wyjść około 5 sekund w celu ustabilizowania pomiarów. !!!*

## 9. PROBLEMY I ICH USUWANIE

Objawy uszkodzenia	Należy sprawdzić
1. Wyświetlacz nie świeci się pomimo włączenia sterownika do sieci	Sprawdź: <ul style="list-style-type: none"> <li>obecność napięcia 230V na zaciskach zasilających L i N</li> <li>poprawność podłączenia modułu wykonawczego z panelem sterującym</li> <li>wyciągnij i wsadź gniazda tasiemki</li> <li>podłącz inną tasiemkę</li> </ul>
2. Pompa kominkowa PK nie włącza się pomimo sygnalizacji jego załączenia -zielonej diody	Sprawdź: <ul style="list-style-type: none"> <li>obecność napięcia 230V na zaciskach wg opisu na górnej ściance modułu wykonawczego</li> <li>sprawność pompy</li> <li>poprawność połączenia modułu wykonawczego z panelem sterującym</li> <li>podłącz inną tasiemkę</li> </ul>
3. Pompa dodatkowa nie włącza się pomimo sygnalizacji jego załączenia -zielonej diody	Sprawdź: <ul style="list-style-type: none"> <li>obecność napięcia 230V na zaciskach wg opisu na górnej ściance modułu wykonawczego</li> <li>sprawność pompy</li> <li>poprawność połączenia modułu wykonawczego z panelem sterującym</li> <li>podłącz inną tasiemkę</li> </ul>
4. Błędne wskazanie temperatury	Sprawdź: <ul style="list-style-type: none"> <li>podłączenie czujnika do złączki</li> <li>poprawność mocowania czujnika</li> <li>stan kabla czujnika; kabel nie może mieć <b>żadnych</b> uszkodzeń</li> <li>dokładnie wygląd zewnętrznej powierzchni łuski czujnika, tzn. czy nie została mechanicznie uszkodzona</li> <li>podłącz inną tasiemkę</li> </ul>
5. „Nienormalne” lub „dziwne” zachowanie się sterownika	Sprawdź: <ul style="list-style-type: none"> <li>obecność napięcia 230V na zaciskach zasilających L i N</li> <li>stan złączek zasilających</li> <li>stan instalacji elektrycznej i ilość urządzeń podłączonych do jednej fazy</li> <li>czy panel sterujący, moduł wykonawczy lub wtyczki tasiemek nie zostały poddane działaniu wody lub innej cieczy</li> <li>czy panel sterujący, moduł wykonawczy lub wtyczki tasiemek nie są narażone na działanie wilgoci lub gwałtowne skoki temperatur</li> <li>poprawność połączenia modułu wykonawczego z panelem sterującym</li> <li>podłącz inną tasiemkę</li> </ul>
6. Mruganie wyświetlacza, brak możliwości włączenia	Sprawdź: <ul style="list-style-type: none"> <li>wartość napięcia zasilającego</li> <li>stan złączek zasilających</li> <li>dokręcenie złączek zasilających</li> <li>poprawność połączenia modułu wykonawczego z panelem sterującym</li> <li>podłącz inną tasiemkę</li> </ul>

## 10. INFORMACJA DOTYCZĄCA OZNACZENIA I ZBIERANIA ZUŻYTEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO



### UWAGA!

Symbol umieszczony na produkcie lub na jego opakowaniu wskazuje na selektywną zbiórkę zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Oznacza to, że produkt ten nie powinien być wyrzucany razem z innymi odpadami domowymi. Właściwe usuwanie starych i zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych pomoże uniknąć potencjalnie niekorzystnych skutków dla środowiska i zdrowia ludzi.

Obowiązek selektywnego zbierania zużytego sprzętu spoczywa na użytkowniku, który powinien oddać go zbierającemu zużyty sprzęt.



P.P.U.H. „GECO” Spółka z o. o.  
30-134 Kraków ul. Zarzecze 112 A  
POLAND

tel. +48 012 6369811,  
+48 012 6361290  
fax. +48 012 6362002